

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Избербаш, Каякентско-  
му, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД г. Избербаш ул. Г.Гамидова № 57, тел. 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 188/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Первомай-  
ское» (МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД ПЕРВОМАЙСКОЕ»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Алискендеров М.Д. Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-  
боты № 9 по г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергокалинскому рай-  
онам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(наименование органа ГПН)

№ 188 от «1» августа 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. «27» августа 2018 г. по 16 ч. 00 мин.  
«29» августа 2018 г. проведена проверка

*Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаш, Каякентскому, Дахадаевскому, Кайтагскому и Сергока-  
линскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Первомай-  
ское» (МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД ПЕРВОМАЙСКОЕ»), с. Первомайское, ул. Николаева 68*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *заведующей Меджидовой Э.М.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-  
ленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта)	Срок устра-	Отметка
---	--------------------------	----------------------	-------------	---------

Предписания	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нения нарушения требования пожарной безопасности	исполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Установить на электролампы колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	01.04.2019	
2	Запретить эксплуатацию электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции. (внутри помещений здания). Электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции заменить и провести их в специальной гофре, не позволяющей повреждение их изоляции.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 42	01.04.2019	
3	Установить двери эвакуационных выходов из помещений первого и второго этажей таким образом, чтобы они открывались по направлению выхода из здания.	СП 1.13130.2009 ст.4.2 п.4.2.6	01.04.2019	
4	Установить на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) систему пожарной сигнализации, дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 83	01.04.2019	
5	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальн-	Правила противопожарного режима в РФ: п. 61	01.04.2019	

	стандартами и оформлением акта проверки.			
6	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Правила противопожарного режима в РФ: п. 63	01.04.2019	
7	На объекте защиты в помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., оборудовать не менее двух эвакуационных выходов.	СП 1.13130.2009 : п. 5.2.12	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2019 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР №9 г. Избербаши, Каякентскому, Дахада-  
евскому, Кайтагскому и Сергокалинскому районам УНД и ПР  
ГУ МЧС России по РД Бабаев Мирзаман Мирбагирович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«29» августа 2018г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Меджидова Э.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» августа 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат	603332450510203670830559428146817986133868575847
Владелец	Меджидова Элеанора Магомедаминовна
Действителен	С 09.04.2022 по 09.04.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766790

Владелец Меджидова Элеанора Магомедаминовна

Действителен с 18.08.2023 по 17.08.2024